



GYPROC® INEO BRANDLUCKA EI 30

PRODUKTDATABLAD

PRODUKTBESKRIVNING

gyproc ineo brandlucka-EI 30 är en vit (NCS 0500-N GL30) inspektionslucka i 0,7 mm förzinkad plåt för konstruktioner med 2 lag 12,5 mm Gyproc gipsskivor. Luckan är fylld med 40 mm brandskyddande fyllning och försedd med pianogångjärn. De medföljer 4-16 (beroende på storlek) fästprofiler per lucka. Alla medföljande bleck ska användas. Luckan låses/öppnas med en platt mejsel. Luckan är synlig på väggen eller taket. Typgodkännande: TG1239/95(SITAC 1422). Den finns i standardstorlekarna 150 x 150 mm till 600 x 600 mm.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Inspektionsluckan används i väggar och tak där det är brandkrav.

EGENSKAPER

Möjliggör inspektion av rör, el eller ventilation i gipsvägg eller tak.

FÖRDELAR

- Brandklassade i EI 30
- Typgodkänd enligt gällande standard
- Snabb installation
- Färdigmalad.

MONTERINGSANVISNING

1. Ta ut luckan ur förpackningen och kontrollera att den inte är skadad. Botten av kartongen kan användas som mall, skär efter perforeringen.
2. Rita efter mallen eller mät upp hålmått t.ex 300 x 300 mm. Det får max vara 3 mm mellan ramen och gipskanten.
3. Såga efter markeringen.
4. Hålet klart för montering.
5. Öppna luckan genom att vrida på låset.
6. Tryck in luckan/ramen i hålet.
7. Slå fast de medföljande blecken. Alla bleck ska användas.
8. Stäng dörren.
9. Lås dörren med en platt skruvmejsel.
10. Klart.

FÖRVARING

Luckan levereras i pappkartong och är känslig mot fukt och väta.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

För rengöring/underhåll använd ljummet vatten med mild såpa. Eftertorka med mjuk trasa.

PRODUKTDATA

Beteckning	Håltagnings mått bxh mm	Luckans totala mått bxh mm	Vikt kg/st	Lås- typ	Art- nummer
GI 150x150 -EI30	150x150	185x185	1,10	Vridlås	5200908860
GI 200x200 -EI30	200x200	235x235	1,65	Vridlås	5200908869
GI 300x300 -EI30	300x300	335x335	3,20	Vridlås	5200908888
GI 400x400 -EI30	400x400	435x435	5,15	Vridlås	5200908895
GI 500x500 -EI30	500x500	535x535	7,60	Vridlås	5200908896
GI 600x600 -EI30	600x600	635x635	10,50	Vridlås	5200908954