

ROSTFRI INSPEKTIONSLUCKA EI30 FÖR VÄGG OCH TAK

PRODUKTBESKRIVNING

Rostfri inspektionslucka i brandklass EI30 för montering i väggar och tak. Luckan är försedd med tätlist för våtrum och ger enkelt åtkomst till bakomliggande installationer. Luckan är tillverkad i högglosspolerat rostfritt stål, ram och montagebleck är tillverkat i galvaniserat stål. Luckan monteras med montagebleck och passar till skivtjocklek 25-30 mm (2x12,5 mm - 2x15 mm).



MONTAGE

Monteringsanvisning och annan information är tillgänglig på www.norgips.se.

MILJÖ

100 % återvinningsbar

Avfallskode: 170405 Järn og stål

Avfallskode: 170904 Annat blandat avfall från bygg- och rivningsarbete än det nämt i 170901, 170902 og 170903

FÖRPACKNING OCH LAGRING

Luckan är packad i kartong. Förvaras inomhus och torrt.

SPECIFIKATION ROSTFRI INSPEKTIONSLUCKA EI30

BESKRIVNING	BREDD X HÖJD RAM OCH INBYGGNAD MM	BREDD X HÖJD LUCKA MM	NETTOVIKT KG/STK	LÅS	ISOLERING
Standard lucka EI30	150 x 150	180 x 180	1,100	Pianogångjärn med mejsellås	40mm
	300 x 300	330 x 330	3,200		
	400 x 400	430 x 430	5,150		
	600 x 600	630 x 630	10,500		
	Special	-	-		

TEKNISK DATA

Brandklass	EI 30	
Innehåll - farlig innehåll	NPD	
Styrka - flytspänning	540	N/mm ²
Isolering	Thermax RS 350	
Korrosionsklass	C4	

3. PRODUKTDOKUMENTATION

3.6

PRODUCENT

TS Inspektionsluckor AB, Herrljunga - Sverige

DISTRIBUTÖR I SVERIGE

Norgips Svenska AB, Örebro

Brandklassad EI 30 (RISEFR FA-080)

Går att få som godkända för kalla respektive varma rökgaser (Sa och S200)

EI30 Har mejsellås och pianogångjärn om inget annat beställts

Eventuellt speciallås måste specificeras.

Den rostfria luckan har lucka i borstat rostfritt stål, ram och montagebleck i galvaniserat stål. Luckan uppfyller kravet till rostskydd A" (2333).

UNDERHÅLL

De brandklassade luckorna måste skiftas ut vid skada.

RENGÖRING

Rengöringsföreskrifter följer anvisningarna för väggen.

Inga speciella krav på rengöringsmedel.

3.7.4 FARLIGT AVFALL

Nej

3.7.5 DEMONTERING

Luckorna kan enkelt demonteras och återanvändas

3.7.6 RIVNING OCH HANTERING SOM BYGGAVFALL

Luckan kan återvinnas (Stål)

